

ZIMA CO + CWU = 260 KW

140/70	70/50
Q=2 460 [kg/h]	Q= 13 000 [kg/h]
Δ t=70 °C	Δ t=20 °C
P=1,6 [MPa]	P=0,3 [MPa]
Pdysp=15[m H2O]	

LATO CWU = 150 KW

70/48	60 C°
Q=4 220 [kg/h]	Q= 7500 [kg/h]
Δt=22 °C	Δt=20 °C
P=1,6 [MPa]	P=0,6 [MPa]
Pdysp=15[m H2O]	

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL.SKŁADOWEJ 6 W KROŚNIE. DZIAŁKI NR EW. 262/2; 263. OBRĘB [0003] PRZEMYSŁOWA. KATEGORIA BUD. XIII		
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Składowa 6 Działki nr ew. 262/2; 263.		RYS. NR 1.
INWESTOR:	TBS - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4		
TYTUŁ RYS.:	**SCHEMAT TECHNOLOGII WYMIENNIKOWNI**		03. 2021
BRANŻA:	SANITARNA		SKALA
PROJEKTANT:	mgr inż. Krystyna Kierońska - Barud	upr. nr ANB.V.7342-109/93	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Maria Homa	upr. nr ANB-2-8346/77/89	