

Poziom porównawczy 270,00 m n.p.m.

Rzędna terenu projektowanego	279,20	279,20	279,20	279,20	279,35	279,35		
Rzędna terenu istniejącego	279,20	279,20	279,20	279,20	279,35	279,35		
Rzędna osi rurociągu [m]	277,90	277,60	277,60	277,70	277,70	277,70	277,70	277,70
Zagłębienie osi rurociągu	1,30	1,60	1,60	1,50	1,65	1,65		
Odległości [m]		5,00	5,00	38,00	14,00	13,00		
Średnice, materiał / Spadek		DN65Dz140			DN40 Dz110		0,3 %	
Długość trasy [m]	0,00	5,00	10,00	48,00	62,00	75,00		

Cw c1 c2 c3 c4 Bud

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

OBIEKT:	BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL.SKŁADOWEJ 6 W KROŚNIE. DZIAŁKI NR EW. 262/2; 263. OBRĘB [0003] PRZEMYSŁOWA. KATEGORIA BUD. XIII		
TEMAT:	**SIEĆ CIEPLNA Z RUR PREIZOLOWANYCH**		
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Składowa 6 Działki nr ew. 262/2; 262/1; 269/1; 270/3.		RYS. NR **2.**
INWESTOR:	TBS - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4		
TYTUŁ RYS.:	**PROFIL PRZYŁĄCZA CIEPŁOCIĄGU**		03. 2021
BRANŻA:	CIEPŁOWNICZA		SKALA 1:500/100
PROJEKTANT:	**mgr inż.** Krystyna Kierońska - Barud	**upr. nr** ANB,V,7342-109/93	
SPRAWDZAJĄCY:	**mgr inż.** Maria Homa	**upr. nr** ANB-2-8346/77/89	