SCHEMAT OŚWIETLENIA TERENU



L E G E N D A

Suma mocy zaistalowanych opraw

Razem _ 330 W

SPECYFIKACJA SŁUPÓW:
Słup stalowy PARKOWY sześciokątny ocynkowany 7m malowanyw kolorze wybranym przez inwestora z tabliczką bezpiecznikową szt 11Wysięgnik jednoramienny szt 11

30W Oprawa pojedyncza parkowa LED 30 W /230V IP 65 strumień świetlny 3420 lum. 4000 K szt.11

Kabel YKY 3x10 mm2 – l=274m

ZA Zegar astronomiczny

3*400/230V, 50Hz
SIEĆ - TT
SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE NAPIĘCIA ZASILANIA

inwestprojekt
Sp z o.o. 38-400 KROSNO ul. KRAKOWSKA 13
e-mail: inwestprojekt_krosno@interia.pl tel.(013) 432 43 32

TEMAT:	BUDOWA BUDYNKU WIELORODZINNEGO MIESZKALNO - USŁUGOWEGO PRZY UL.SKŁADOWEJ 6 W KROŚNIE, DZIAŁKI NR EW. 262/2; 263, OBRĘB [0003] PRZEMYSŁOWA, KATEGORIA BUD. XIII		
ADRES BUD.:	38-400 KROSNO, ul. Składowa 6 Działki nr ew. 262/2; 263.		RYS. NR
INWESTOR:	TBS - Przedsiębiorstwo Mieszkaniowe Sp. Z o.o. 38-400 Krosno ul. Wyzwolenia 4		1/E
TYTUŁ RYS.:	**SCHEMAT OŚWIETLENIA ZEWNĘTRZNEGO - instalacje elektryczne**		03. 2021
BRANŻA:	ELEKTRYCZNA		SKALA b.s.
PROJEKTANT:	mgr. inż. Elżbieta Samul	upr. nr E-3075	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr. inż. Jacek Socha	upr. nr BPPAWB 7982	